



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ”, БЕОГРАД  
РАДНА ЈЕДИНИЦА „ПОШТА НЕТ”  
Катићева 14–18, 11000 Београд, ПАК: 111515  
Тел.: 011 3064 130  
Факс: 011 3641 404  
Имејл: rjpostanet@jp.ptt.rs  
www.posta.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ  
И СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА

Број: 2021 – 88909/2

Датум: 22.06.2021.  
ТС/ЗМ

Број: 25 JUN 2021 год  
Дана: СУБОТИЦА, Трг Републике 16

ЈП за управљање путевима,  
урбанистичко планирање и становање  
Трг Републике 16, 24000 Суботица  
ПАК 450439

**ПРЕДМЕТ: Претходни услови и мишљење за Измену ПДР центра града Суботице – зона I (подблок Л.2, део блока М, део блока Б и део подблока Д.3)**

Поштовани,

Примили смо Ваш захтев број 13-89/21 од 21.05.2021. године, за издавање претходних услова и мишљења за потребе израде **Измене** дела предметног Плана детаљне регулације, по основу Одлуке донете на седници Скупштине Града Суботице (објављено у „Службени лист Града Суботице”, број 8/21), са приложеним изводом из ГУП-а и границом обухвата измене дела ПДР са планираном наменом површина.

У складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) као и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, а у циљу заштите телекомуникационе инфраструктуре, Јавно предузеће „Пошта Србије”, Радна јединица „Пошта НЕТ” издаје

### ПРЕТХОДНЕ УСЛОВЕ И МИШЉЕЊЕ

1. У оквиру границе обухвата предметног ПДР постоји следећа телекомуникациона Пошта НЕТ инфраструктура
  - оптички каблови у ТК канализацији
  - коаксијални каблови у ТК канализацији
  - коаксијални каблови преко кровних носача
  - разводни ормани за спољну монтажу са активном и пасивном опремом
2. У прилогу дописа налази се ЦД са уцртаним **приближним трасама** постојеће Пошта НЕТ инфраструктуре за предметно подручје. Цртеж је дат у dwg формату
3. Увидом у достављену документацију, а у складу са планираним решењима унутар границе обухвата предметног ПДР уочено је да :
  - корекција површина јавне намене за регулацију улица у односу на постојећа планска решења, а све у циљу побољшања саобраћајних капацитета, изградња

Агенција за привредне регистре, Решење: БД 82952/2016

ПИБ: 100002803; матични број: 07461429

Банка Поштанска штедионица а. д. Београд, 200-90580101000-53

саобраћајне и комуналне инфраструктуре (проблематика са регулационом линијом улице Босе Миличевић везаном за наткривање градског клизалишта и дефинисање јавних површина које ће бити усаглашене са планираним силазом у подземну гаражу и решењем манифестационог трга испред „Отвореног универзитета”), може да утиче на Пошта НЕТ инфраструктуру

- дефинисање јавних површина и површина око Манојловић палате, како би се регулисали односи у складу са постојећим начином коришћења, односно јасно дефинисала јавна површина за приступ постојећем објекту, неће утицати на Пошта НЕТ инфраструктуру
- евидентирање евентуалних промена у простору и укидање могућности изградње планиране пасареле изнад улице Вука Караџића, неће утицати на Пошта НЕТ инфраструктуру

4. Због претходно наведеног, а у циљу спречавања евентуалног оштећења Пошта НЕТ инфраструктуре, потребно је придржавати се следећих тачака
5. Пре почетка извођења радова потребно је извршити идентификацију постојећих подземних Пошта НЕТ каблова у зони планираних радова, како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима а у циљу дефинисања коначних услова заштите телекомуникационих Пошта НЕТ водова
6. Приликом израде предметног ПДР обратити пажњу на безбедносна растојања која треба да буду у складу са прописима из области ТТ линија и мрежа (ЗЈ ПТТ), као и другим важећим законима и прописима уз обавезну одговарајућу заштиту Пошта НЕТ инфраструктуре
7. Мере заштите спровести у зависности од ситуације. О заштитним мерама које ће се применити треба да се сагласе заинтересоване стране.
8. Уколико се приликом израде ПДР укаже потреба за измештањем постојећих телекомуникационих Пошта НЕТ водова, непходно је урадити техничко решење измештања, заштите и обезбеђења постојеће Пошта НЕТ инфраструктуре у сарадњи са радницима ЈП „Пошта НЕТ”. Измештање треба извршити на безбедну трасу пре почетка радова за које се траже услови. Инвеститор је у обавези да о свом трошку изврши измештање телекомуникационих водова и предвиди заштиту и обезбеђење водова који су угрожени, као и да изврши набавку неопходне опреме и материјала
9. Уколико дође до примене тачке 8, постојећа Пошта НЕТ инфраструктура може се уклонити тек када се изграде и у саобраћај пуште нови Пошта НЕТ водови, односно када се по новим водовима пропусти сигнал до крајњих корисника без проблема
10. У циљу заштите постојеће Пошта НЕТ инфраструктуре, потребно је пре почетка израде пројектне документације и извођења било каквих радова, прибавити одговарајуће техничке услове, односно сагласности од Јавног предузећа „Пошта Србије”, Радне јединице „Пошта НЕТ”
11. Инвеститор и Извођач радова морају водити рачуна да не проузрокују оштећења на телекомуникационим Пошта НЕТ водовима. Уколико ипак дође до оштећења водова који су проузроковани извођењем радова, Инвеститор (Извођач) радова дужан је да сноси трошкове отклањања истих, као и трошкове губитка у саобраћају
12. Уколико се приликом израде ПДР омогући постављање инсталација у неки заједнички ров/трасу, за потребе Пошта НЕТ треба обезбедити минимално једну ПЕ цев Ø40mm
13. ЈП „Пошта Србије”, РЈ „Пошта НЕТ” у оквиру границе обухвата ПДР обавља:
  - редовно инвестиционо одржавање
  - редовно текуће одржавање
14. ЈП „Пошта Србије”, РЈ „Пошта НЕТ” унутар границе обухвата ПДР, започела је улагања у изградњу и реконструкцију Пошта НЕТ мреже постављањем оптичких каблова и оптичких чворова. Извођење радова реализује се у складу са инвестицијама и буџетом који се сваке године доноси на нивоу ЈП „Пошта Србије”

15. У дугорочном периоду ЈП „Пошта Србије”, РЈ „Пошта НЕТ” планира даља улагања у изградњу и реконструкцију Пошта НЕТ мреже унутар границе обухвата ПДР. Планирано би се реализовало у складу са потребама, као и планом инвестиција и буџетом ЈП „Пошта Србије”
16. ЈП „Пошта Србије”, РЈ „Пошта НЕТ” унутар границе ПДР може да изврши проширење мреже и унапређење система у виду:
- даље сегментације мреже у зависности од потреба
  - полагања нових оптичких и коаксијалних каблова
  - постављања нових оптичких чворова
17. У оквиру границе обухвата ПДР, у зони породичног становања, треба конкретно дефинисати врсте и намене планираних објеката, како би могла да се дефинише Пошта НЕТ инфраструктура. Напомињемо да за планиране објекте, трасе полагања каблова и локације ормана зависе од локације и намене истих
18. Уколико буде постојала заинтересованост за прикључење појединих објеката на Пошта НЕТ инфраструктуру, потребно је обратити се ЈП „Пошта Србије”, РЈ „Пошта НЕТ” ради добијања техничких услова за прикључење
19. Технички услови за прикључење објекта издају се за:
- приводни вод (од објекта до прикључне тачке на Пошта НЕТ мрежу)
  - унутрашњу инсталацију (развод/опрема унутар објекта)
20. Током израде ПДР потребно је вршити усаглашавања
21. Уколико дође до одступања од предложеног Плана детаљне регулације, Инвеститор је обавезан да обнови захтев
22. За додатне информације молимо Вас да се обратите Татјани Салатић, телефон 024/634-078, 064/6113848 или Миленковић Зорану, телефон 024/634-082, 064/6655451

С поштовањем,

Прилог:

- CD са постојећим стањем Пошта НЕТ мреже за подручје обухваћено ПДР

ДИРЕКТОР РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ  
ПОШТА НЕТ”



Жељко Шилић, дипл.инж.

Доставити:

- Наслов х 1
- архива Пошта НЕТ Суботица х 1