



Број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-280109/3-22  
Датум: 07.07.2022. године

**ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА,  
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И  
СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА  
ТРГ РЕПУБЛИКЕ 16  
24000 СУБОТИЦА**

**Предмет: Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу пословно  
стамбеног комплекса на к.п. 1690/3 К.О. Палић у зони бањског туризма**

Вашим дописом број 13-107/22 од 22.06.2022.год, који сте поднели на основу захтева Инвеститора Слободана Јарамазовића, код нас заведен под бројем 87.1.0.0.-Д.07.09.-280109/1-22 од 24.06.2022. године, обратили сте се за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу пословно стамбеног комплекса на к.п. 1690/3 К.О. Палић, у зони бањског туризма.

Посматрано подручје се електричном енергијом снабдева из ТС 110/20kV „Палић“ са 20 kV изводом „Викенд насеље“.

За напајање електричном енергијом будућег пословно стамбеног комплекса, за који је предвиђена инсталисана снага 210 kW, потребно је изградити монтажну-бетонску трафостаницу (МБТС), снаге до 1x1000kVA, са енергетским трансформатором (Е.Т.) одговарајуће снаге и припадајућим прикључним 20kV водовима. Изградњу будуће МБТС предвидети што ближе центру будуће потрошње, на локацији на парцели у власништву Инвеститора ако је мерење ел. енергије на средњем напону или у случају потребе више мерења, предвидети изградњу МБТС која ће бити у власништву „Електродистрибуције Србије“, на издвојеној парцели инвеститора. Будућа МБТС се прикључује у најближој тачки на постојећој 20 kV извод „Викенд насеље“.

У зависности од ангажоване максималне једновремене снаге и начина мерења, који ће бити обрађен у Идејном пројекту пословно стамбеног комплекса, Огранак Електродистрибуција Суботица ће по добијању захтева издати услове за пројектовање и прикључење.

У условима за пројектовање и прикључење биће детаљно обрађени елементи прикључка: средњенапонски вод, 20 kV средњенапонски блок у МБТС и начин мерења.

Овим путем се обавезује израђивач плана за обезбеђење довољних ширина како бисмо у истима могли безбедно и прописано проћи са водовима код изградње нових инфраструктурних објеката.

У предметном обухвату водите рачуна о могућности приступа возилима и транспортним средствима за довоз и одвоз опреме до трафо станице, а да се при томе не чини штета за коју у случају неиспуњења овог услова нисмо у могућности сносити настале трошкове штета.



Рок важења ових урбанистичких услова је 12 месеци. Ови Урбанистички услови се не могу користити за издавање Локацијских услова, јер у истима у целости није разрађено питање пројектовања и прикључења, па је надлежни Орган у обавези да се јави имаоцу јавних овлашћења ради издавања Услова за пројектовање и прикључење пре издавања Локацијских услова.

С поштовањем,



Директор огранка

Душко Петровић, дипл.инж. ел.

Достављено:

1. **Наслову**
2. Служби за енергетику
3. Архиви